



Technické služby města Úvaly, příspěvková organizace Riegerova 12, 250 82 Úvaly

IČ: 04441869

Telefon: +420 281 091 522

Webové stránky: www.tsuvaly.cz

ID datové schránky: yzzamr5

E-mail: tsu@mestouvaly.cz

Žádost o zřízení dalšího vodoměru pro odečtení stočného

Připojená nemovitost:

Místo: _____ Ulice: _____

Číslo parcely: _____ PSČ: _____ Tel.: _____

Druh: Rodinný dům Rekreační dům Objekt pro podnikání Pozemek

Žadatel:

Jméno a příjmení Název organizace _____

Adresa: _____

E-mail: _____ Tel.: _____

Způsob doručení vyjádření (kontaktní informace vyplňujte čitelně):

Poštou E-mailem

Existence kanalizační přípojky

splaškových průmyslových dešťových

Jiné využití pitné vody:

zalévání zahrady napouštění a údržba bazénu jiné _____

Zalévání zahrady

Plocha trávníku a záhonů [m²]: _____

Plocha sadů [m²]: _____

Napouštění a údržba bazénu

Objem bazénu [m³]: _____

Počet plnění bazénu za sezónu, resp. počet čištění bazénu za sezónu: _____

Kde a na jaké ploše dochází k likvidaci vody z bazénu [m²]: _____

Přípojka pitné vody pro zalévání zahrady / napouštění a údržbu bazénu:

Vzdálenost:

Vzdálenost podružného vodoměru od fakturačního (hlavního) vodoměru : _____ m

Umístění podružného vodoměru:

Ve vodoměrné šachtě V objektu

Vodoměrná šachta (pokud je využívána):

Materiál: _____

Rozměry: _____

Potrubí:

PE 100 20 x 1,9 SDR11

PE 100 25 x 2,3 SDR11

PE 100 32 x 3,0 SDR11

Jiné: _____

Poznámky:

Realizace přípojky:

Odbornou firmou. Místní šetření a zaplombování provede provozovatel.

Upozornění:

- **Při neoprávněném vypouštění odpadních vod do veřejné splaškové kanalizace z vlastního zdroje (pitná voda, pro jejíž množství bylo odečteno stočné), hrozí, dle zákona č. 274/2001 Sb., sankce ve výši až 50 000 Kč ve správním řízení. A to dle §32 odstavce 5 písmena c, kdy výše této sankce je určena §32 odstavcem 7 písmenem b.**

Čestné prohlášení

Žadatel potvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé, a že se seznámil s podmínkami pro připojení na veřejný vodovod a s podmínkami pro odběr vody a odkanalizování, které jsou uvedeny v příloze tohoto tiskopisu.

Datum: _____

Podpis: _____

Příloha k žádosti: 1x projekt, viz ad 19)

PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNÝ VODOVOD A KANALIZACI

ve správě Technických služeb města Úvaly, p. o. (dále jen TSÚ) se řídí těmito předpisy a postupy:

1. Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů.
2. ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
3. ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace.
4. ČSN 7554;11 Vodovodní přípojky.
5. ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody.
6. ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítě technického vybavení.
7. Metodika stanovení ročního odtoku srážkových vod do veřejné kanalizace vydaná ML VH ČSR pod č. j. 228N/TPO - 86 dne 1. 7. 1986.
8. Kanalizační řád vypracovaný dle metodického pokynu ML VH ČSR č. j. 280N /TPO/86.
9. Žadatel (budoucí odběratel) uhradí veškeré náklady na pořízení vodovodní a kanalizační přípojky, která zůstává celá v jeho majetku
10. Odběratel může odebírat vodu pouze do sjednané výše. Není-li tato výše odběru smluvně podchycena, může odebírat vodu podle skutečné spotřeby.
11. Zařízení pro měření objemu odebrané vody - vodoměr, jehož umístění určí TSÚ - je majetkem provozovatele veřejného vodovodu na zařízení v majetku odběratele. Uliční uzávěr vody je v majetku provozovatele a majitel připojované nemovitosti není oprávněn s ním manipulovat. Uzávěry před a za vodoměrem jsou majetkem vlastníka nemovitosti. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k vodoměru a hlavnímu uzávěru vody, chránit vodoměr před mechanickým poškozením a zamrznutím, oznámit dodavateli závady v měření a neodkladně odstranit překážky, které znemožňují odečítání vodoměru.
12. Odběratel není oprávněn manipulovat s ventily a ostatními armaturami umístěnými mezi uličním řadem a vodoměrem, oprávněn je manipulovat pouze s hlavním uzávěrem osazeným za vodoměrem. Odběratel nesmí vnitřní vodovod, který je napojen na veřejný zdroj vody, propojit s jiným zdrojem. Ochranné pásmo vodovodní a kanalizační přípojky je 1,5 m od líce potrubí na obě strany. V tomto prostoru je možné provádět stavební práce jen se souhlasem provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace - neosazovat chodníčky, budovat zpevněné plochy apod.
13. Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku vody s povinností náhradního zásobování:
 - a. při provádění plánovaných oprav
 - b. z důvodů způsobených živelnými pohromami - dojde-li k poškození vodovodního systému. V těchto případech je dodavatel povinen dovážet vodu v cisternách v čase a na místo dohodnuté s orgány místní správy, a to v rozsahu nouzového zásobování v dosažitelné vzdálenosti. Dodavatel má právo přerušit dodávku vody bez povinnosti náhradního zásobení;
 - c. neodpovídá-li odběratelovo zařízení předpisům nebo zabraňuje-li odběratel přístupu k měřicímu přístroji 1 m
 - d. neodstraní-li odběratel ve stanovené lhůtě závady na vnitřním vodovodu a domovní části přípojky dle pokynu dodavatele
 - e. přenechá-li odběratel vodu dalšímu uživateli bez souhlasu dodavatele
 - f. neplatí-li odběratel úplaty za odběr vody ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil s upozorněním, že jinak přeruší dodávku
 - g. když dodávku omezuje vodo hospodářský orgán
14. Dodavatel je povinen přerušit dodávku vody za úplaty, když o to požádá odběratel, aby mohly být odstraněny závady na vnitřním vodovodu, pokud jeho hlavní domovní uzávěr není provozuschopný.
15. Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací:
 - a. při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací.
 - b. z důvodů způsobených živelnými pohromami (např. povodní, sesutím pudy, požárem).
 - c. dojde-li k poškození a tím k přerušení provozu kanalizační sítě.
 - d. V případě omezení nebo přerušení odvádění odpadních vod v bodě a) je dodavatel povinen písemně odběrateli oznámit a projednat s ním nejpozději 40 dnů před předpokládaným omezením. Doba omezení činí 90 dnů. Dodavatel je povinen zabezpečit v součinnosti s odběratelem náhradní odvádění odpadních vod. Omezení nebo přerušení v bodě b) je dodavatel povinen oznámit odběrateli nejpozději do 24 hodin od vzniku důvodu. Dodavatel v součinnosti s odběratelem je povinen zabezpečit náhradní odvádění odpadních vod. Dodavatel má dále právo přerušit odvádění vody bez povinnosti náhradního odvádění odpadních vod.
 - e. nevyhovuje-li odběratelovo zařízení v domovní části přípojky ve vnitřní kanalizaci či v zařízení k měření odpadních vod.
 - f. v případě, kdy odběratel vypouští neoprávněně odpadní vody.
 - g. vypouští-li odběratel odpadní vody bez předchozího uzavření smlouvy.
 - h. provede-li odběratel takové úpravy na měřicím zařízení, aby měřicí zařízení nezaznamenávalo nebo měřilo méně.
 - i. použil-li odběratel měřicí zařízení, které sám poškodil nebo zjistil poškození a včas toto neohlásil.
 - j. vypouští-li odběratel odpadní vody ve vyšší koncentrační a bilanční hodnotě znečištění, než bylo sjednáno, popř. vypouští-li jiné látky, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno.
 - k. v případě, kdy odběratel neodstraní závady na vnitřní kanalizaci
 1. zabraňuje dodavateli bezdůvodně v přístupu k zařízení vnitřní kanalizace a jejich kontrole
16. Dodavatel je povinen přerušit odvádění odpadních vod za úplaty, když o to požádá z důvodu odstranění závady na domovní části kanalizační přípojky. Odběratel nesmí bez souhlasu dodavatele připojit kanalizační

- zařízení dalšího odběratele na svou vnitřní kanalizaci, která je napojena na veřejnou kanalizaci. Dodavatel je povinen oznámit odběrateli nejpozději do 24 hodin omezení nebo přerušení odvádění odpadních vod.
17. V případě, že má odběratel pochybnosti o správné funkci vodoměru, může písemně požádat o jeho přezkoušení. V žádosti uvede, že si je vědom, že v případě jeho správné funkce uhradí všechny úkony spojené s demontáží, dopravou, přezkoušením a montáží vodoměru.
 18. Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje žadatele (odběratele vody) povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě úplaty. Nelze-li přesně zjistit výši odběru za dobu poruchy vodoměru, vypočte se podle odběru ve stejném období minulého roku.
 19. Projekt vodovodní přípojky a kanalizační přípojky musí být proveden dle platných předpisů a ČSN a musí obsahovat:
 - a. technickou zprávu. – popsat o jakou změnu se jedná
 - b. situaci v měřítku 1:500 (1:1000) se zakreslením nové přípojky, Například mapové podklady z Katastrálního úřadu.
 - c. půdorys přípojky v přiměřeném měřítku (1:100, 1:50) s uvedením světlosti, materiálu, sklonu potrubí. Zakreslit např. do projektu ZTI přízemí nemovitosti.
 - d. veškeré výše uvedené podklady, spolu s vyplněním této žádosti, je nutno dodat v papírové podobě a v deskách do sídla provozovatele – TS města Úvaly, Riegerova 12, 250 82 Úvaly. Z hlediska zkvalitňování našich služeb občanům uvítáme dodání dokumentů, alespoň situaci ad a), v elektronické podobě ve formátu *.dwg, případně *.pdf.
 - e. Tuto dokumentaci si ponecháme.
 20. Žadatel je povinen mít stavební povolení na stavbu přípojek včetně povolení pro výkopové práce na vozovce před zahájením její realizace.
 21. Nesmí dojít k mísení pitné a užitkové vody dle ČSN EN 1717.