

Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o.
 zkušební laboratoř č. 1531 akreditovaná ČIA
 Kolovratská 1476, 251 01 Říčany
 tel. 323602539, 602363180, e-mail: laborator@kopecna@seznam.cz

Protokol o odběru a příjmu vzorku pitné vody č. 1020 /2016

Zákazník	TS UVALY P.O.		
Místo odběru	PŘÍPRAVNA HAS4 ZŠ JIDELNA		
Podmínky prostředí	dle 1	Odběr vzorku byl proveden podle SOPV 1/04	
Datum odběru	7.6.2016	Čas odběru	10.45
Odběr provedl	KOPECNA	Asistence	
Teplota při odběru (°C)	17,1	Teplota při příjmu (°C)	16,1
Volný chlor (mg/l)	0,06	Senzorika	7/6 - 12 ¹⁵ Pa.
Kontrola přístroje IČ 1471 □ IČ 1578 ✗	Standard 0,25 mg/l	Stanovení	0,27 mg/l
Teplota měřena teploměrem	IČ 1047 - X černý	IČ 1102 - zelený	IČ 1574 - bílý
Veškerá stanovení na místě odběru provedl	KOPECNA	Veškerá stanovení na místě odběru zapsal	KOPECNA
Způsob dopravy vzorku do laboratoře	auto chladicí taška	Počet hodin transportu	45 min
Datum příjmu Hodina příjmu	7.6.2016 12.30	Konzervace vzorku	ano ne
Přijal	KOPECNA	Kontrolní vzorek číslo	—
Rozbor	KB + Clorox. + AC		
Subdodavatel VIS a.s.	—		
Rozbor pitné vody	dle vyhlášky č.252/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů		

Zákazník souhlasí se subdodavateli využívanými laboratořmi.

Vzorkař /Kopu/

Laboratoř /Kopu/

Vodohospodářská laboratoř Říčany,s.r.o.

Záznam teplot při odběru a transportu vzorků pitných vod číslo: 1020/2016-1026/2016

Sériové č.	73210296
Název	EBI 300
Měření	17
kanál 1 min.	-0.1 °C
kanál 1 max.	-0.1 °C

Datum a čas	teplota°C
7. 6. 2016 10:33:46	16,4
7. 6. 2016 10:48:46	15,8
7. 6. 2016 11:03:46	15,8
7. 6. 2016 11:18:46	15,8
7. 6. 2016 11:33:46	15,3



L 1531

Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o.
 zkušební laboratoř č.1531 akreditovaná ČIA
 Kolovratská 1476, 251 01 Říčany
 tel. 323602539, 602363180, e-mail: laboratorkopečna@seznam.cz

Protokol č. PV 969/2016

Strana: 1 / 1

Zákazník: Technické služby města Úvaly, p.o., Riegerova 12, Úvaly, 25082

Typ vzorku: pitná voda

Číslo vzorku: 1020/2016

Místo odběru: ZŠ jídelna, přípravná masa

Datum odběru: 7.6.2016 10:45 **Odebral:** Ing. Dagmar Kopečná

Datum příjmu: 7.6.2016 12:30 **Příjem provedl:** Ing. Dagmar Kopečná

Postup vzorkování: Vzorkování bylo provedeno podle SOPV 1/04:2011

Datum počátku analýz: 7.6.2016

Datum ukončení analýz: 13.6.2016

Stanovení	Zjištěná hodnota	Jednotky	Metoda	Nejistota	Limit	Interpretace
Koliformní bakterie	0	KTJ/100 ml	SOP 1/16 (ČSN EN ISO 9308-1:20)	±40%	0 (MH)	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml	SOP 1/16 (ČSN EN ISO 9308-1:20)	±40%	0 (NMH)	vyhovuje
Enterokoky	0	KTJ/100 ml	SOP 9/99 (ČSN EN ISO 7899-2)	±40%	0 (NMH)	vyhovuje
Počty kolonií při 36 °C	2	KTJ/ml	SOP 11/99 (ČSN EN ISO 6222)	±40%	40 (DH)	vyhovuje
Počty kolonií při 22 °C	2	KTJ/ml	SOP 11/99 (ČSN EN ISO 6222)	±40%	200 (DH)	vyhovuje
Clostridium perfringens	0	KTJ/100 ml	SOP 1/14 (Přil.č.6 vyhl.252/2004)	±40%	0 (MH)	vyhovuje
Reakce vody (pH)	7,27		SOP 1/98 (ČSN ISO 10523)	±3%	6,5 - 9,5 (MH)	vyhovuje
Konduktivita	41,6	mS/m	SOP 2/98 (ČSN EN 27888)	±5%	125 (MH)	vyhovuje
Zákal	0,14	ZF(t)	SOP 4/04 (ČSN EN 7027)	±8%	5 (MH)	vyhovuje
Amonné ionty	0,08	mg/l	SOP 3/96 (ČSN ISO 7150-1)	±8%	0,50 (MH)	vyhovuje
Dusitany	<0,010	mg/l	SOP 4/98 (ČSN EN 26 777)		0,50 (NMH)	vyhovuje
Dusičnany	20,8	mg/l	SOP 5/99 (ČSN ISO 7890-3)	±10%	50 (NMH)	vyhovuje
CHSK (Mn)	1,17	mg/l	SOP 6/98 (ČSN EN ISO 8467)	±15%	3,0 (MH)	vyhovuje
Železo	<0,05	mg/l	SOP 8/98 (ČSN ISO 6332)		0,20 (MH)	vyhovuje
Mangan	<0,01	mg/l	SOP 4/99 (ČSN ISO 6333)		0,050 (MH)	vyhovuje
Pach	příjemný		SOP 5/04 (ČSN EN 1622)		příjemný	vyhovuje
Chuť	příjemná		SOP 7/04 (ČSN EN 1622)		příjemná	vyhovuje
Barva (436 nm)	<5,0	mg/l Pt	SOP 3/04 (ČSN EN ISO 7887)		20 (MH)	vyhovuje
Hliník	<0,050	mg/l	SOP 2/08 (ČSN ISO 10 566)		0,20 (MH)	vyhovuje
Chloridy	23,4	mg/l	SOP 9/98 (ČSN ISO 9297)	±7%	100 (MH)	vyhovuje
Teplota vzorku +	17,1	°C	SOP 7/08 (ČSN 75 7342)		8 - 12 (DH)	
Cl volný na místě +	0,06	mg/l	SOP 8/08 (Set Hanna)	±10%	0,3 (MH)	vyhovuje

Legenda: MH - Mezná hodnota, NMH - Nejvyšší mezná hodnota, DH - doporučená hodnota, IH - indikační hodnota
 Limitní hodnoty převzaty z vyhl. č. 252/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část jen se souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu.

U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené zkoušky.

Zkoušky označené + jsou prováděny na místě a při teplotě uvedené na protokolu.

Znak < odpovídá pojmu menší než, znak > odpovídá pojmu větší než uvedená hodnota.

Výsledky zkoušek jsou uváděny s rozšířenou nejistotou měření založenou na standardní nejistotě s koeficientem rozšíření k=2 (což pro normální rozdělení poskytuje hladinu významnosti 95%).

Uváděná nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovacího postupu a nevztahuje se na výsledky menší než mez stanovitelnosti.

Analýzoval: D. Pacholíkova, V. Dufková, P. Zimová

V Říčanech, 13.6.2016



Kopečná
 Ing. Dagmar Kopečná
 vedoucí laboratoře