

Technické standardy podružného vodoměru určeného na zálivku

Umístění podružného vodoměru dle umístění hlavního vodoměru:

Hlavní vodoměr je umístěný ve vodoměrné šachtě:

1. Za hlavním vodoměrem bude provedena odbočka do nové vodoměrné šachty s instalovaným podružným vodoměrem.
2. Přípojka k podružnému vodoměru bude ukončena vodoměrnou sestavou typu MEIBES.
3. Vzhledem k tomu, že se podružný vodoměr spolu s vodoměrnou sestavou nevejde do stávající vodoměrné šachty z důvodu údržby našeho hlavního vodoměru – není zde dostatečný manipulační prostor pro výměnu vodoměru. Naopak hrozí, že dojde k jejich fyzickému poškození. Je nutné instalovat novou vodoměrnou šachtu.
4. Vodoměrná šachta, kde bude umístěný podružný vodoměr, bude plastová DN 1200 a světlá hloubky 1,5 m. Bude vodotěsná, opatřená žebříkem nebo stupadly a zakrytá poklopem DN 600. Vrchní líc poklopu umístěného mimo zpevněnou plochu se osazuje 10 cm nad terén. Z důvodu snadného odečtu, doporučujeme mít poklop mimo pojezdnou plochu v provedení lehkém. Ke vstupu musí být zajištěn bezpečný a volný přístup.
5. Vše musí být umístěné ve vodorovné poloze, zvláště pak vodoměr s displejem nahoru z důvodu snadného odečtu. Vertikální umístění vodoměru v šachtě je nepřípustné. Jestliže tomu tak bude, vodoměr nebude zaplombován a nebudeme brát v potaz odhady a nebudeme ho zahrnovat do odečtu stočného dle zákona.
6. Vodoměr ($Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$) se osazuje ve vodorovné poloze, min. 0,2 m od podélné boční stěny; případně dle rozměru držáku vodoměru při použití tržní vodoměrné instalační sestavy. Výškově se umísťuje min. 0,2 m a max. 1,2 m nad podlahou.

Hlavní vodoměr je umístěný domě:

7. Podružný vodoměr bude nainstalovaný v suterénu budovy/technické místnosti/nice v obývacím pokoji a to tak, aby byl přímo na vývodu na zahradu.
8. Minimální manipulační prostor v oblasti vodoměrné sestavy musí být 1 x 1 m.
9. Vodoměr musí být instalovaný ve vodorovné poloze, případně vertikální, pokud je takto vodoměr konstruovaný od výrobce, a to tak, aby byl displej zcela čitelný a stav se dal snadno odečíst. Jestliže tomu tak nebude, vodoměr nebude zaplombován a nebudeme brát v potaz odhady a nebudeme ho zahrnovat do odečtu stočného dle zákona.

Společné podmínky pro podružný vodoměr:

10. Uživatel zodpovídá za stav vodoměru a zavazuje se nejpozději každých 5 let tento vodoměr vyměnit za nový (Cejch nesmí být propadlý. Jinak nebude nahlášený stav odebrané vody akceptován.). Tento záměr je nutné ohlásit na TS Úvaly, aby došlo k odplombování stávajícího vodoměru a zapsání jeho aktuálního stavu.
11. Postup při realizaci:
- Veškeré práce a materiál zajistí i hradí investor a to včetně podružného vodoměru, který je v jeho majetku.
 - Přílohou tohoto vyjádření je návrh Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod (<http://www.tsuvaly.cz/vodovody-a-kanalizace/dokumenty/>), kterou je třeba uzavřít v našem sídle (Riegerova 12). Realizace bez uzavření této Smlouvy je v rozporu se zákonem.
 - V okamžiku, kdy je přípojka a instalace vodoměru hotová, si investor domluví termín ke kontrole a zaplombování vodoměru, který musí splňovat následující kritéria:
 - $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$.
 - Ocejchovaný.
 - Cejch nesmí být propadlý. Jinak nebude nahlášený stav odebrané vody akceptován.
 - S nulovým stavem.
 - S rozsahem R80, R160
 - Výrobek – stejné vodoměry, které instaluje provozovatel <https://www.kapka-vodomery.cz/e-shop/vodomery/domovni-vodomery>. Z výrobků Např.:
 - Honeywell M100i DN20 R3/4 L165 G1 Q3_4 R160 MAP16 T50
 - Honeywell M100i DN20 R3/4 L190 G1 Q3_4 R160 MAP16 T50
 - Případně konzultovat s provozovatelem Technické služby města Úvaly, p.o

Dle Zákona č. 274/2001 Sb. § 19 Měření odváděných odpadních vod

(7) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m^3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočetů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak. Tedy nárok na odečtení stočného je možné až po dosažení množství odebrané vody ve výši $30 \text{ m}^3/\text{kalendářní rok}$, které je měřené podružným vodoměrem.

Instalace vodoměru se povoluje s tím, že veškeré naměřené množství vody bude využité vsakem na zahradě a v žádném případě tato voda nebude odváděna do splaškové kanalizace. V opačném případě hrozí sankce ve výši až 50 000 Kč.

Napuštění bazénu vodou z vodovodního řadu je možné. K tomuto účelu je nutné podat žádost o napuštění bazénu, viz <https://www.tsuvaly.cz/vodovody-a-kanalizace/dokumenty/>. Pokud budete chtít požádat o odpuštění stočného, je nutné dodat fotodokumentaci jak bazénu, tak i vodoměru před a po napuštění bazénu s časovým razítkem.

Napouštění dešťové retenční nádrže se zakazuje, neboť hrozí možnost kontaminace potrubí pitné vody dešťovou vodou.

Dle vyhlášky Města Úvaly bývá většinou každoročně stanoven zákaz zalévání a napouštění bazénů v období 15.6. až 15.9. Tady je pak nutné stav vodoměru nahlásit nejpozději 14.6. a následně též kontrolní odečet 16.9.

Pokud tento stav nebude nahlášen, nebude brán zřetel na požadavek odpočtu stočného dle zákona.

